



# PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W OPOLU

ul. Krakowska 51, 45-018 Opole  
sekr. tel. 77 44 28 500, fax 77 44 28 505  
e-mail: [psse.opole@pis.gov.pl](mailto:psse.opole@pis.gov.pl), [www.psseopole.pl](http://www.psseopole.pl)

HK.90820.6.10.2021.ZC

Opole, dnia 06-07-2021

## Ocena jakości wody w II kwartale 2021 r.

W związku z § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.) zgodnie z prowadzonym programem monitoringu jakości wody na podstawie wyników badań uzyskanych w ramach prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu nadzoru nad jakością wody oraz na podstawie prowadzonej wewnętrznej kontroli jakości wody przez PROWOD Sp. z o.o. ul. Janiny Kłopotckiej 3, 45-920 Opole na wodociągu publicznym Brzezie stwierdza się, że woda w badanym zakresie **jest przydatna do spożycia przez ludzi** i spełnia wymagania określone w wyżej cyt. rozporządzeniu.

W kwietniu wystąpiły jednostkowe przekroczenia dopuszczalnej wartości mętności, natomiast w czerwcu wystąpiły jednostkowe przekroczenia dopuszczalnej wartości bakterii grupy coli. Wprowadzono działania naprawcze, obecnie jakość wody nie budzi zastrzeżeń.

Próbki zostały pobrane w stałych punktach pobierania, a zakres badań obejmował oznaczenia mikrobiologiczne oraz fizykochemiczne.

Wodociąg publiczny Brzezie obejmuje swoim zasięgiem następujące miejscowości: część Opola i część Dobrzenia Wielkiego.

Badania jakości wody były wykonywane zgodnie z harmonogramem poboru przyjętym na 2021 r. Sprawozdania z badań były przekazywane w terminach określonych w w/w rozporządzeniu.

### Otrzymuje:

1. PROWOD Sp. z o.o.  
ul. Janiny Kłopotckiej 3  
45-920 Opole

### Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Dobrzeń Wielki  
ul. Namysłowska 44  
46-081 Dobrzeń Wielki
2. Prezydent Miasta Opole  
Rynek – Ratusz  
45-015 Opole
3. a/a

Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny

*mgr Marzena Nanowska-Geisler*

DO	Z	PROWOD Sp. z o.o.	SK1	SK2
FK		WPLYNEŁO DNIA:		DK
DT		08. LIP. 2021		T
DE				M.
DW				ZP
BOK		L.dz. 1361 Kewo		OS